

附表：公共污水下水道可容納排入之污水水質項目及限值

項次	污 染 物	排 放 標 準	單 位
1	水溫	< 45	°C
2	氫離子濃度 (pH)	5~9	
3	硫化物 (以 S ²⁻ 計算)	90	毫克/公升
4	生化需氧量 (5 天 20°C)	600	毫克/公升
5	化學需氧量	800	毫克/公升
6	懸浮固體	600	毫克/公升
7	油脂	礦物：10 動植物：30	毫克/公升
8	酚類	3	毫克/公升
9	氰化物	1	毫克/公升
10	總汞	0.005	毫克/公升
11	總磷	20	毫克/公升
12	鎘	1	毫克/公升
13	鉛	1	毫克/公升
14	總鉻	2	毫克/公升
15	鉻 (六價)	0.5	毫克/公升
16	砷	0.5	毫克/公升
17	銅	3	毫克/公升
18	鋅	5	毫克/公升
19	鐵 (溶解性)	10	毫克/公升
20	錳 (溶解性)	10	毫克/公升
21	鎳	1	毫克/公升
22	銀	0.5	毫克/公升
23	陰離子界面活性劑	10	毫克/公升
24	硼	1	毫克/公升
25	硒	1	毫克/公升
26	氟鹽	150	毫克/公升
27	氟化物	15	毫克/公升
28	氨氮	50	毫克/公升
29	甲醛	3	毫克/公升
30	總氨基甲酸鹽	0.5	毫克/公升
31	真色度	400	